



Urząd Miejski w Dusznikach -Zdroju

57-340 Duszniki -Zdrój, Rynek 6

tel. (74)8697681, fax (74) 8669025

e-mail:duszniki@duszniki.pl www.bip.duszniki.pl

RT.ZP.271.10.2015

Duszniki – Zdrój 01.10.2015 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytania:

W związku z trwającym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: RT.ZP.271.10.2015, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Książka przedmiarów – sieć wody do zbiornika naśnieżania

· Poz. Nr 24 wyszczególniony jest 1 komplet zasuwy typu „E” o śr. 300mm przy czym w załączonych dokumentach brak wyszczególnienia jakie elementy wchodzi w skład kompletu.

· W opisie technicznym uwzględniona jest zasuwa hawle DN80 z obudową i skrzynia uliczną jednak brak tej pozycji w przedmiarze, czy wyceniamy ten element.

· Poz. Nr 30 wyszczególniony jest 1 komplet pomp zatapialnych, brak wyszczególnienia jakie elementy wchodzi w skład kompletu.

2. Książka przedmiarów – instalacja naśnieżania

· Poz. Nr 85, 86, 87 występuje powtórzenie jednak jest różnica w ilości sztuk oraz brak zgodności z ilością sztuk ze schematami węzłów .

· Poz. Nr 72, 74 brak zgodności ilości sztuk ze schematami węzłów.

Odpowiedź:

ad. Książka przedmiarów – sieć wody do zbiornika naśnieżania

poz. 24

dotyczy zasuwy DN80 kpl. to tuleje kołnierzowe, śruby ocynkowane, uszczelki, obudow do zasuwy, skrzynka uliczn, betonowy pierścień odciążający pod skrzynkę oraz bloczek pod zasuwę. zasuwa 300 montowana będzie na wylocie z pionu tłoczego pompy.

ad. 30

pompa ze sprzęgiem (szybkoszłache) pion tłoczny min DN150/200, prowadnice, zawór zwrotny, zasuwa odcinająca + połączenie z rurociągiem PE 315 na zewnątrz zbiornika.

Książka przedmiarów – instalacja naśnieżania

jako odpowiedź Zamawiający zamieszcza zestawienie materiałów.

Pytanie:


zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Książka przedmiarów – sieć wody do zbiornika naśnieżania

Poz. 30 – czy w tej pozycji 1 kpl. uwzględnia tylko 1 szt. pompy zatapialnej wraz z kolektorem i armaturą?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie wyjaśniam: w poz. 30 należy wycenić 1 szt. pompy zatapialnej wraz z kolektorem i armaturą.

Z upoważnienia Burmistrza
Zastępcą Burmistrza

Jacek Kowalczyk